VerzekeringInspecties



INSPECTIEPLAN

Scope 9-keuring volgens SCIOS

In dit inspectieplan leest u hoe de inspectie verloopt en wat we van u verwachten.

VerzekeringInspecties · Kwikstaartlaan 42, 3704 GS Zeist · 085-3016960 · info@verzekeringinspecties.nl

Inhoud

1 Doel van de inspectie
2 Voorwaarden
3 Omvang van de inspectie
4 Uitsluitingen
5 Rapportage
6 Herstel en periodieke keuring

1 Doel van de inspectie

Het doel van de inspectie is vast te stellen of uw elektrische apparaten (arbeidsmiddelen) veilig zijn voor gebruik. We beoordelen of de arbeidsmiddelen voldoen aan de (technische) veiligheidsvoorschriften en voeren de inspectie uit volgens NEN 3140 en de eisen van SCIOS Scope 9. Meer informatie over SCIOS vindt u op scios.nl.

De inspectie wordt uitgevoerd door een bevoegde inspecteur van een SCIOS-gecertificeerd inspectiebedrijf dat is aangesloten bij VerzekeringInspecties. Waar in dit plan "wij" staat, bedoelen we VerzekeringInspecties en het inspectiebedrijf dat uw inspectie uitvoert.

Wat valt er niet onder deze keuring?

- De inspectie van de elektrische installatie op gebruiksveiligheid. Daarvoor adviseren we een Scope 8-keuring.
- De beoordeling van het brandrisico van het elektrisch materieel. Verplicht uw verzekeraar zo'n inspectie, dan adviseren we een Scope 10-keuring.
- De inspectie van de zonnestroominstallatie (PV-installatie) op brandveiligheid. Daarvoor adviseren we een Scope 12-keuring.

Normen en richtlijnen

NEN 3140+A3:2019 | SCIOS Scope 9 (elektrische arbeidsmiddelen) | Overige van toepassing zijnde leveranciersvoorschriften

2 Voorwaarden

Lees de volgende voorwaarden goed door en bespreek ze met ons voordat de inspectie plaatsvindt.

Aanwezigheid contactpersoon

Tijdens de inspectie moet de opgegeven contactpersoon aanwezig zijn.

Geef het juiste aantal arbeidsmiddelen door

Geef ons het juiste aantal arbeidsmiddelen door. Zo kunnen we voldoende tijd inplannen voor de inspectie van uw elektrische apparatuur. De prijs van uw bestelling is berekend op basis van de gegevens die u ons heeft doorgegeven. Kloppen deze gegevens niet, dan kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht.

Geef vooraf uw bedrijfsprotocollen door

Laat ons vooraf weten met welke bedrijfsprotocollen de inspecteur rekening moet houden, zoals een hygiënesluis, douchen of beschermende kleding. Geef ook door of de inspecteur goedgekeurd klim- en steigermateriaal van uw bedrijf kan gebruiken. Is extra klimmateriaal nodig, dan geldt hiervoor een meerprijs.

Werktijden

De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 18.00 uur.

3 Omvang van de inspectie

We beoordelen de elektrische arbeidsmiddelen volgens de eisen van SCIOS Scope 9.

Visuele beoordeling

We doen een visuele inspectie van de elektrische arbeidsmiddelen. Daarna volgen de metingen en beproevingen.

Om te beoordelen of de arbeidsmiddelen veilig te gebruiken zijn, kijken we onder meer of:

- er beschermingsmaatregelen zijn tegen elektrische schok, thermische invloeden, overstroom en het wegvallen van de spanning;
- de veiligheidsketens goed werken en niet zijn aangepast;
- de arbeidsmiddelen goed worden gebruikt, rekening houdend met de omgevingsomstandigheden;
- het arbeidsmiddel geen tekenen van een te hoge temperatuur vertoont;
- het arbeidsmiddel bereikbaar is voor bediening, onderhoud en inspectie.

Metingen en beproevingen

We meten en beproeven onder meer:

- de isolatieweerstand of de werkelijke lekstroom van het arbeidsmiddel;
- de weerstand van de beschermingsleidingen;
- de werking van de aardlekbeveiligingen;
- de werking van de nulspanningsbeveiliging;
- de werking van de veiligheidsketens.

Daarnaast voeren we zo veel mogelijk metingen uit die van belang zijn voor de (gebruiks)veiligheid.

4 Uitsluitingen

De volgende punten maken geen deel uit van de Scope 9-keuring:

- elektrische apparaten die op de locatie aanwezig zijn, maar eigendom zijn van cliënten of medewerkers; dit zijn geen arbeidsmiddelen;
- registratiemateriaal voor het coderen van de arbeidsmiddelen;
- het repareren of vervangen van onderdelen en arbeidsmiddelen;
- de gebruiksveiligheid van de elektrische installatie; hiervoor kunt u een Scope 8-keuring laten uitvoeren;
- de inspectie op brandveiligheid; hiervoor kunt u een Scope 10-keuring laten uitvoeren.

5 Rapportage

Tijdens de inspectie krijgt elk goedgekeurd arbeidsmiddel een sticker. Daarop ziet de gebruiker dat het arbeidsmiddel is goedgekeurd en wanneer de volgende keuring moet plaatsvinden. Afgekeurde arbeidsmiddelen krijgen een afkeurlabel; een afgekeurd arbeidsmiddel mag u niet meer gebruiken.

Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid rapport met een overzicht van alle gekeurde arbeidsmiddelen. Het rapport voldoet aan de eisen van SCIOS Scope 9.

6 Herstel en periodieke keuring

Afgekeurde arbeidsmiddelen laat u herstellen door een erkend installateur, of u vervangt ze. Wij voeren zelf geen herstel uit, maar brengen u desgewenst in contact met een installateur uit ons netwerk. Voor de Scope 9-keuring geldt geen herinspectie.

Hoe vaak u de elektrische arbeidsmiddelen periodiek moet laten keuren, volgt uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) volgens NEN 3140, of wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke.

Vragen over dit inspectieplan?

085-3016960
info@verzekeringinspecties.nl

VerzekeringInspecties is een handelsnaam van Coöperatie Samenwerkende InspectieBedrijven U.A., Kwikstaartlaan 42, 3704 GS Zeist.